

SCHEMAT MONTAŻOWY REGULATORA RÓŻNICY CIŚNIEŃ I PRZEPŁYWU

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

1 – filtr siatkowy z siatką o ok. 400 oczek/cm2, typu FS – 1 Dn80

2 – zwężka symetryczna Dn80/50

3 – zawór regulacji różnicy ciśnień i przepływu, SAMSON typ 42–39 Dn50;
kvs=32,0m3/h; dławik 0,2 bara; przepływ 0,9–16 m3/h; ciśn. 0,2–1,0 bara.

4 – rurka impulsowa z zaworem igłowym. Zalecane włączenie rurki w przewód główny – z boku, w osi poziomej



Nazwa inwestycji:
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU GARAŻOWO-OBSŁUGOWEGO NA DZIAŁCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE

Branża: SANITARNA

Inwestor:
Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Lokalizacja: UL. PODCHORĄŻYCH 32, WARSZAWA
DZ. NR. EW. 8/1,OBRĘB 1-03-02

Generalny Projektant:
MPROJEKT Polska Sp. z o. o.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa

Projektant upr. w zakresie inst. sanit.	inż. Jarosław Chmiel MAZ/0428/PWOS/12	
Sprawdzający upr. w zakresie inst. sanit.	mgr inż. Edyta Langner MAZ/0184/POOS/06	

Tytuł rysunku:
MAKIETA - WĘZEŁ CIEPLNY

Data: 10.12.2018r.	Skala: -	Faza: PB	Rys. nr: WK03