

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na robotę budowlaną obejmującą częściowy remont budynku warsztatowo-obslugowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32, nr sprawy 32/2019/ZP.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie – wymienionych poniżej pozycji kosztorysu ofertowego instalacji elektrycznych (stanowiącego załącznik do SIWZ):

Pozycja nr 10 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 500 kg – Rozdzielnica RGNN - prefabrykat wg. projektu technicznego.

Pozycja nr 51 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rury winidurowe o średnicy 22

Pozycja nr 79 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 120 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (tuleja oczkowo - rurowa)

Pozycja nr 80 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 50 mm² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (tuleja oczkowo - rurowa)

Pozycja nr 81 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 50 mm² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (tuleja oczkowo - rurowa)

Pozycja nr 82 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm² (tuleje oczkowo - rurowe)

Pozycja nr 83 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm² (tuleje oczkowo - rurowe)

Pozycja nr 133 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

Pozycja nr 134 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem.

Pozycja nr 136 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem.

Pozycja nr 137 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem.

Pozycja nr 124 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm² z podłączeniem.

Pozycja nr 125 otrzymuje w rubryce opis brzmienie:

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm² z podłączeniem - z wyłącznikiem.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Dokumentacja przetargowa zawiera projekt pn. „Węzeł ciepły”. Zakres prac do wykonania wg tej dokumentacji odbiega od tego, który został ujęty w przedmiarze robót sanitarnych. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót ujęty w przedmiarze robót jest wiążący dla w/w inwestycji.

Odpowiedź:

Węzeł ciepły nie wchodzi w zakres remontu, a kosztorys branży sanitarnej jest wiążący.

Przedmiotowe zmiany treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

**PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

por. SOP Agata OBIERZYŃSKA