

Warszawa, dnia 23.08.2019 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego****WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na robotę budowlaną obejmującą częściowy remont budynku warsztatowo-obslugowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32, nr sprawy 32/2019/ZP.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Oprawy oświetleniowe zastosowane w projekcie są na świetlówki. Czy można zamienić je na oprawy LED? Jeżeli tak, prosimy o podanie zamienników opraw.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje oprawy LED. Oprawy muszą spełniać minimalne parametry lamp świetlówkowych podanych w projekcie. Zamawiający zastrzega, że lampy muszą być zgodne z wymogami projektu. Lampy muszą być łatwo dostępne w ramach konserwacji oraz posiadać odpowiednią gwarancję zgodną z zamówieniem usługi. Zamawiający preferuje lampy z wymiennymi źródłami światła.

Przedmiotowe zmiany są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia e-mailem na adres zamowieniapubliczne@sop.gov.pl bądź faksem na numer nr (22) 606 5408 z pieczęcią Wykonawcy i datą otrzymania.

**PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI PRZETARGOWEJ**
por. SOP Agata OBIERZYŃSKA