

Warszawa, dnia 14 listopada 2019 r.

Egz. pojedynczy

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pt. „Remont kanalizacji ogólnospławnej w Ośrodku Szkolenia SOP w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn”, sprawa nr 72/2019/ZP.*

W nawiązaniu do pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZO obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wyjaśniam:

*Pytanie:*

*W szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako rury przewodowe wpisane są rury PVC SN12. Z uwagi na krótki czas wykonania zamówienia i fakt powszechnego wykorzystania rur o sztywności obwodowej SN8 do zewnętrznych sieci kanalizacji sugerujemy zmianę tego zapisu i dopuszczenie stosowania rur SN8. Rury SN12 są kilkukrotnie droższe i trzeba je zamawiać w odróżnieniu od powszechnie używanych SN8.*

*Odpowiedź:*

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Wobec powyższego Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy zmienia treść SIWZ:

- 1) **Załącznik 1a\_1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót** – otrzymuje brzmienie:

## **5.2 REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ – METODA TRADYCYJNA**

Przyjęte rozwiązanie ma spełniać n/w wymagania:

- uzyskanie wymaganych spadków,
- odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60<sup>0</sup>C,
- odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
- odporność na ścieranie tzn. brak uszkodzeń powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie,
- szczelność kanału,
- wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne co najmniej do 0,2MPa.

Sieć kanalizacyjną remontowaną metoda tradycyjną wykopową należy wykonać z rur PVC o średnicach 160-315 mm SDR34, min. SN8 natomiast przyłącza wpustów deszczowych wykonać z rur PVC o średnicy 200 mm klasy S.

- 2) **SIWZ pkt X ppkt 10** – otrzymuje brzmienie:

10. Na kopercie należy umieścić adres Zamawiającego, a poniżej napis:

### **OFERTA**

**„REMONT KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W OŚRODKU SZKOLENIA  
SOP W M. RADUCZ, GM. NOWY KAWĘCZYN”**

**NR SPRAWY 72/2019/ZP**

**„NIE OTWIERAĆ”**

**przed 22. 11. 2019 r. godz. 10:30**

**Konsekwencje złożenia oferty w kopercie oznaczonej w inny sposób ponosi Wykonawca (np. potraktowanie tej przesyłki jako zwykłej korespondencji i jej otwarcie).**

Wykonawcy składający ofertę w dniu otwarcia ofert, z uwagi na system przepustkowy funkcjonujący u Zamawiającego, winni przybyć na minimum 15 minut przed upływem terminu na jej złożenie.

3) **SIWZ pkt XI ppkt 1** – otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w „kancelarii ogólnej” bud. 1 część B pokój 7 nie później niż do dnia **22. 11. 2019 r. godz. 10:00** (kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8. 15 - 16. 15). Wykonawca składając ofertę winien uwzględnić czas niezbędny na procedury przepustkowe Zamawiającego (kancelaria ogólna znajduje się na terenie zamkniętym).

4) **SIWZ pkt XI ppkt 3** – otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w obiekcie Zamawiającego: **ul. Podchorążych 38, 00 - 463 Warszawa w dniu 22. 11. 2019 r. godz. 10:30.**

**Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.**